



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

Gniezno, dnia 05.12.2022 r.

ON-HK.903.36.149.2022

Wójt Gminy Niechanowo
ul. Różana 1
62-220 Niechanowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę okresową jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Jarząbkowo**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/58/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 27.01.2022 r. wody pobranej w dniu 18.01.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo rolne Czechowo 20, chlewnia (przekroczenie parametru: mętność 11 NTU)
- N/58/2022/LB-WG/PM/ z dnia 27.01.2022 r. wody pobranej w dniu 18.01.2022 r. w punkcie poboru: sieć, sieć, Gospodarstwo rolne Czechowo 20, chlewnia
- N/527/2022/LB-WG/PCH/ i N/527/2022/LB-WG/PM/ z dnia 14.03.2022 r. wody pobranej w dniu 08.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, GR Jarząbkowo 12a, ujęcie przy budynku
- N/1416/2022/LB-WG/PM/ i N/1416/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 06.06.2022 r., wody pobranej w dniu 31.05.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo rolne Czechowo 20, pomieszczenie socjalne
- N/1725/2022/LB-WG/PM/ z dnia 12.07.2022 r., wody pobranej w dniu 05.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, GR Jarząbkowo 12a, kran na zewnątrz budynku
- N/1725/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 13.07.2022 r., wody pobranej w dniu 05.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, GR Jarząbkowo 12a, kran na zewnątrz budynku
- N/1725/2022/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 14.07.2022 r., wody pobranej w dniu 05.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, GR Jarząbkowo 12a, kran na zewnątrz budynku
- N/2763/2022/LB-WG/PM/, N/2763/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 05.10.2022 r., wody pobranej w dniu 27.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo rolne Czechowo 20, pomieszczenie gospodarcze

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

niepodlega

PAŃSTWA
STANOWISKO
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 221
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 48/2022 z dnia 04.02.2022 r., wody pobranej w dniu 04.02.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- 49/2022 z dnia 04.02.2022 r., wody pobranej w dniu 04.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Czechowo 20, Gospodarstwo Rolne (nie stwierdzono przekroczenia parametru: mętność)
- 50/2022 z dnia 04.02.2022 r., wody pobranej w dniu 04.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Jarząbkowo 10, dom prywatny

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20 62-200 Gniezno

- 50468/22/POZ z dnia 25.02.2022 r., wody pobranej w dniu 10.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Mierzewo 19, sklep spożywczy ABC

- 178000/22/POZ z dnia 04.05.2022 r., wody pobranej w dniu 19.04.2022 r. w punkcie poboru: SUW Jarząbkowo, punkt poboru wody uzdatnionej

- 284817/22/POZ z dnia 07.07.2022 r., wody pobranej w dniu 22.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, GR Jarząbkowo14, kurek czerpalny

- 398234/22/POZ z dnia 19.09.2022 r., wody pobranej w dniu 06.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep spożywczy ABC Mierzewo 19, kran

- 515479/22/POZ z dnia 21.11.2022 r., wody pobranej w dniu 15.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gosp. Rolne Jarząbkowo 14, punkt poboru wody za wodomierzem, kran

wydane przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Gminę Niechanowo w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2229) w zakresie parametru: mętność (badanie wody pobranej w dniu 18.01.2022 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia określa parametr mętność jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecana do 1,0 NTU. Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 04.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Czechowo 20, Gospodarstwo Rolne nie wykazało przekroczeń parametru mętność, co potwierdziło, że woda w zakresie oznaczonego parametru fizykochemicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat - Przesłano ePUAP
2. aa

M.K.