



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

Gniezno, dnia 06.12.2023 r.

ON-HK.903.32.233.2023

Wójt Gminy Niechanowo
ul. Różana 1
62-220 Niechanowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Karsewo**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/2535/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 11.10.2023 r. wody pobranej w dniu 03.10.2023 r. w punkcie poboru: sieć – Gospodarstwo rolne, Karsewo 21 – toaleta,
- N/2535/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 13.10.2023 r. wody pobranej w dniu 03.10.2023 r. w punkcie poboru: sieć – Gospodarstwo Rolne Karsewo 21 – toaleta (przekroczenie parametru mętność 1,5 NTU)

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:

- 892/2023 z dnia 20.10.2023 r. wody pobranej w dniu 19.10.2023 r. w punkcie poboru: SUW Karsewo
- 893/2023 z dnia 20.10.2023 r. wody pobranej w dniu 19.10.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Karsewo 21 (nie stwierdzono przekroczenia parametru mętność)
- 894/2023 z dnia 20.10.2023 r. wody pobranej w dniu 19.10.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Mierzewo 5

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 221
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20 62-200 Gniezno.

- 628332/23/POZ z dnia 21.11.2023 r. wody pobranej w dniu 14.11.2023 r. w punkcie poboru: sieć, GR Mierzewo 5, 62-242 Mierzewo

wydane przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Gminę Niechanowo w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru mętność (badanie wody pobranej w dniu 03.10.2023 r.). Norma określona w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia określa: mętność jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecana do 1,0 NTU. Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 19.10.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Karsewo 21, nie wykazała przekroczenia parametru mętność, co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru fizykochemicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka – Gnat

Załącznik: 1

1. Klauzula informacyjna zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Otrzymują:

1. Adresat - Przesłano ePUAP
2. aa

J.SZ