



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

Gniezno, dnia 12.08.2024 r.

ON-HK.903.28.194.2024

**Wójt Gminy Niechanowo**

**ul. Różana 1**

**62-220 Niechanowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Niechanowo**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/2985/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 11.07.2024 r. wody pobranej w dniu 09.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo Rolne Marysin 11 - pomieszczenie socjalne (stwierdzono przekroczenia parametru: bakterie grupy coli 2 jtk/100ml)
- N/2985/2024/LB-WiPF/PCH/ i N/2985/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 17.07.2024 r. wody pobranej w dniu 09.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo Rolne Marysin 11 - pomieszczenie socjalne

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 445/2024 z dnia 18.07.2024 r. wody pobranej w dniu 15.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo Rolne Marysin 11 (nie stwierdzono przekroczenia parametru: bakterie grupy coli)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
Joanna Bogucka-Gnat; Z-ca PPIS  
Data: 2024.08.12 14:06:48 CEST

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie  
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 61 4262242 w 221  
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250  
BDO 000199512  
www.gov.pl/web/psse-gniezno  
PSSEGniezno/SkrytkaESP

- 447/2024 z dnia 18.07.2024 r. wody pobranej w dniu 15.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo Rolne, ul. Długa 28, Niechanowo
  - 448/2024 z dnia 18.07.2024 r. wody pobranej w dniu 15.07.2024 r. w punkcie poboru: SUW Niechanowo (stwierdzono przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 1 jtk/100ml)
  - 469/2024 z dnia 24.07.2024 r. wody pobranej w dniu 22.07.2024 r. w punkcie poboru: SUW Niechanowo (nie stwierdzono przekroczenia parametru: bakterie grupy coli)
  - 470/2024 z dnia 24.07.2024 r. wody pobranej w dniu 22.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo Rolne Marysin 11
  - 471/2024 z dnia 24.07.2024 r. wody pobranej w dniu 22.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo Rolne, ul. Długa 28, Niechanowo
- wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Gminę Niechanowo w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: bakterie grupy coli (badanie wody pobranej w dniu: 09.07.2024 r. i 15.07.2024 r.). Norma określona w załączniku nr 1 część C tabela 1 ww. rozporządzenia określa, aby wartość parametryczna bakterie grupy coli wynosiła 0 jtk/100ml. Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 15.07.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo Rolne Marysin 11 i 22.07.2024 r. w punkcie poboru: SUW Niechanowo nie wykazały przekroczenia parametru: bakterie grupy coli co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z-ca Państwowego  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka – Gnat

Otrzymują:

1. Adresat - Przesłano ePUAP
2. aa

J.Sz.