



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

Gniezno, 21 kwietnia 2026 r.

ON-HK.903.312.2026

Sprawę prowadzi: Joanna Bogucka-Gnat
+48 61 2783273
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl

Wójt Gminy Niechanowo
ul. Różana 1
62-220 Niechanowo

Dotyczy: Ocena jakości wody – wodociąg wiejski Karsewo

Szanowny Panie Wójcie,

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie przesyła ocenę jakości wody, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Karsewo**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdanie z badań nr:

- N/0777/2026 z dnia 09.03.2026 r. wody pobranej w dniu 03.03.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo Rolne Karsewo 21 – toaleta (przekroczenie parametru mętność $3,2 \pm 0,9$ NTU)

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 240/2026 z dnia 17.03.2026 r. wody pobranej w dniu 16.03.2026 r. w punkcie poboru: SUW Karsewo;

- 241/2026 z dnia 17.03.2026 r. wody pobranej w dniu 16.03.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Karsewo 21, Gospodarstwo Rolne (nie stwierdzono przekroczenia parametru mętność);

- 242/2026 z dnia 17.03.2026 r. wody pobranej w dniu 16.03.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Mierzewo 17, Gospodarstwo Rolne
wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Wójta Gminy Niechanowo w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Małgorzata P. Stajęć

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Gminy Niechanowo

21.04.2026

dnia 21.04.2026

...dz. 3002... Podpis *Małgorzata P. Stajęć*

Lech E. Pruszyński

2026-04-23



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18| 62-200 Gniezno
+48 61 4262242
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19
BDO: 000199512

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru mętność (badanie wody pobranej w dniu 03.03.2026 r.). Wartość parametryczna określona w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia: mętność jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecany zakres wartości do 1,0 NTU. Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 16.03.2026 r. w punkcie poboru sieć, Karsewo 21, Gospodarstwo Rolne nie wykazała przekroczenia parametru mętność, co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru fizykochemicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem.

Z wyrazami szacunku

Danuta Winiarska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – przesłano e-Doręczenia
2. aa

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikat or dokumentu	849f55df916c4f2f8c291458553a05f2	
Nazwa dokumentu	ON-HK.903.312.2026.pdf	
Tytuł dokumentu	ON-HK.903.312.2026	
Skrót dokumentu	e6ebcfc28b591cc83c4b85d91e63037e9ae7b7cd9540edef6376f8c78c9a8b2	
Wersja dokumentu	1.2	
Data dokumentu	2026-04-21	
Podpis	Podpisany przez	"Danuta Winiarska
	Stanowisko podpisu	Danuta Winiarska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) PPIS
	Data podpisu	2026-04-21
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.106.22	
Data wydruku	2026-04-21	
Autor wydruku	Joanna Bogucka-Gnat (Kierownik Sekcji) ON-HK	



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

Gniezno, 21 kwietnia 2026 r.

ON-HK.903.317.2026

Sprawę prowadzi:	Joanna Bogucka-Gnat +48 61 27833273 komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
------------------	---

Wójt Gminy Niechanowo
ul. Różana 1
62-220 Niechanowo

Dotyczy: Ocena jakości wody – wodociąg wiejski Jarząbkowo

Szanowny Panie Wójtce,

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie przesyła ocenę jakości wody, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Jarząbkowo**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdanie z badań nr:

- N/0773/2026 z dnia 10.03.2026 r. wody pobranej w dniu 03.03.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa w Jarząbkowie, Jarząbkowo 4 – sala przedszkolna (przekroczenie parametru żelazo $418 \pm 75 \mu\text{g/l}$)
wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 88221/26/POZ z dnia 12.02.2026 r. wody pobranej w dniu 03.02.2026 r. w punkcie poboru: sieć, GR Mierzewo 21 – biuro
wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia;
- 243/2026 z dnia 17.03.2026 r. wody pobranej w dniu 16.03.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Jarząbkowo 4 (nie stwierdzono przekroczenia parametru żelazo);
- 244/2026 z dnia 17.03.2026 r. wody pobranej w dniu 16.03.2026 r. w punkcie poboru: SUW Jarząbkowo;
- 245/2026 z dnia 17.03.2026 r. wody pobranej w dniu 16.03.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo Rolne Czechowo 4
wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

dep. kł. P. Strzyżewski

WPŁYNEŁO
Urząd Gminy Niechanowo

21. 04. 2026
dnia 21. 04. 2026

L.dz. *3201* Podpis *Kopka*

del. E. Płoszyńska

2026
04-23



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18| 62-200 Gniezno
+48 61 4262242
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19
BDO: 000199512

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Wójta Gminy Niechanowo w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W związku z powyższym stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru żelazo (badania wody pobranej w dniu 03.03.2026 r.). Wartość parametryczna wskazana w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia określa żelazo 200 µg/l. Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 16.03.2026 r. w punkcie poboru: sieć – Szkoła Podstawowa Jarząbkowo 4 nie wykazała przekroczenia parametru żelazo, co potwierdziło, że woda w zakresie ww. parametru spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem.

Z wyrazami szacunku

Danuta Winiarska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – przesłano e-Doręczenia
2. aa

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikat or dokumentu	2bae762e43954f03a8fba76231f38cd6	
Nazwa dokumentu	ON-HK.903.317.2026.pdf	
Tytuł dokumentu	ON-HK.903.317.2026	
Skrót dokumentu	afa25843ea01ad0b4f5df3aea926a24b3f96f12be134da1aecb6c8a2dd 67d990	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2026-04-21	
Podpis	Podpisany przez	"Danuta Winiarska
	Stanowisko podpisu	Danuta Winiarska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) PPIS
	Data podpisu	2026-04-21
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 26.106.22
Data wydruku	2026-04-21	
Autor wydruku	Joanna Bogucka-Gnat (Kierownik Sekcji) ON-HK	

