



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

Gniezno, 28 maja 2026 r.

ON-HK.903.435.2026

Sprawę prowadzi: Ewa Mikołajczak
+48 61 2783212
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl

[Signature]

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Gminy Niechanowo

28. 05. 2026

dnia 28. 05. 2026

Ldż. 470 Podpis *[Signature]*

Wójt Gminy Niechanowo
ul. Różana 1
62-220 Niechanowo

Dotyczy: Ocena jakości wody – wodociąg wiejski Jarząbkowo

Szanowny Panie Wójt,

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn.zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z późn.zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie przesyła ocenę jakości wody, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu wiejskiego Jarząbkowo.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 369385/26/POZ z dnia 28.04.2026 r. wody pobranej w dniu 23.04.2026 r. w punkcie poboru: SUW Jarząbkowo (stwierdzono przekroczenie parametru mętność $2,78 \pm 0,89$ NTU)

wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

- 410/2026 z dnia 07.05.2026 r. wody pobranej w dniu 07.05.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Czechowo 4;

- 411/2026 z dnia 07.05.2026 r. wody pobranej w dniu 07.05.2026 r. w punkcie poboru: SUW Jarząbkowo (nie stwierdzono przekroczenia parametru mętność);

- 412/2026 z dnia 07.05.2026 r. wody pobranej w dniu 07.05.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Grotkowo 8/2

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Wójta Gminy Niechanowo w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18| 62-200 Gniezno
+48 61 4262242
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19
BDO: 000199512

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: mętność (badanie wody pobranej w dniu 23.04.2026r.).

Wartość parametryczna określona w załączniku w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia określa: mętność jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecana do 1,0 NTU. Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 07.05.2026 r. w punkcie poboru: SUW Jarząbkowo nie wykazała przekroczenia parametru mętność, co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru fizykochemicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem.

Z wyrazami szacunku

Anna Skupiewska

Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – przesłano e-Doręczenia
2. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

Wpłynęło
01.06.2026

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy Niechanowo

dnia 29.05.2026

Ldz 4381 Podpis Kopala

Gniezno, 29 maja 2026 r.

ON-HK.903.444.2026

Sprawę Ewa Mikołajczak
prowadzi: +48 61 2783212
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl

Wójt Gminy Niechanowo
ul. Różana 1
62-220 Niechanowo

Dotyczy: Ocena jakości wody – wodociąg wiejski Jarząbkowo

Szanowny Panie Wójcie,

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn.zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z późn.zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie przesyła ocenę jakości wody, w oparciu o sprawozdanie z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Jarząbkowo**.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:
- 449153/26/POZ z dnia 25.05.2026 r. wody pobranej w dniu 19.05.2026 r. w punkcie poboru: sieć – Zakład Rolny, Jelitowo
wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Wójta Gminy Niechanowo w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem.

Z wyrazami szacunku

Anna Skupiewska
Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – przesłano e-Doręczenia
2. aa



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18| 62-200 Gniezno
+48 61 4262242
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19
BDO: 000199512

